

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo,
išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo
1 priedas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS PAŽYMA

2017 m. kovo 30 d. Nr. 33-7.23-4919
Vilnius

Komisija, sudaryta VG TU Rektorius įsakymu 2016 m. spalio 3 d., Nr. 1002

(dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

iš Ūkio direkcijos direktoriaus – Egidijaus Astramsko - pirmininko.

Finansų direkcijos Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos – Aldonos Voicekėnaitės.

Pastatų eksploatavimo skyriaus vedėjos – Vilijos Kuklytės.

Ūkvedžio – Vidmanto Baltrūno.

apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas Pastatas – gamybinis pastatas, pažymėjimas plane 8P1b (u.Nr. 1096-4008-6086)

2. Identifikavimo duomenys Vilnius, Linkmenų g. 28

(adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) ir kiti)

3. Kadastrinių matavimų bylos numeris _____

4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas _____

5. Žemės sklypas (plotas (arais) _____

6. Kiti duomenys apie turtą _____

7. Turto būklė Bloga. Stogo dangą vietomis suirusi, atsiradę dideli plyšiai, krituliai patenka į pastato vidų. Atitvarinės konstrukcijos avarinės būklės – sieninių plokščių atraminės dalys pažeistos, ištrupėjęs betonas, armatūra pažeista korozijos, plyšiai sienose, nuskilę ir supleišę atramų kraštai, krenta langų rėmai. Pastato fasado plytų mūro sienos dideliais plotais paveiktos erozijos.

Komisijos pasiūlymai Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu, Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrinėjimai. Statinio avarija“ patvirtinimu“ patvirtintu 2016 m. lapkričio 11 d., 5 skyriaus 13 punktu, pripažįstame, kad statinys yra labai blogos būklės ir siūlome jį pripažinti negalimu naudoti bei užsakyti statinio ekspertizę avarinei būklei nustatyti.

Komisijos pirmininkas _____

(parašas)

(vardas, pavardė)

Nariai:

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)



8P15



8P15




8P16



8P16



PASTABA: Kadastriņai matavimai atlikti tukšastatņi 6C3/g

UAB "Insignis"			
Kvalifikācijas pažymėjimo Nr. 2M-M-1791			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
matininkas	A. Turnašev		2015-07-01
Sėdimųjų išdėstymo planas		1-1000	
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. linkmenų g. 28			
Sudarytas pagal 2015-06-22 koduotinių matavimų duomenis	Pastato pažymėjimas plane 6C3/g		

