

# LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS

## **Susitikimo, skirto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui (TAIS Nr. 20-9375) viešojo derinimo metu suinteresuotų subjektų pateiktoms pastaboms aptarti, protokolas**

2020 m. rugpjūčio 5 d.

Nuotolinis pasitarimas, 13.00 val.

2020 m. rugpjūčio 1 d. Nr. PR-20

Pasitarimo tikslas – aptarti viešojo derinimo metu gautas suinteresuotų subjektų pastabas ir pasiūlymus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui (TAIS Nr. 20-9375) (toliau – Projektas).

Pasitarimo dalyvių sąrašas pateiktas protokolo Priede Nr. 1.

### **SVARSTYTA**

1. Energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) atstovai susitikimo dalyviams pristatė Lietuvoje įgyvendinamą pajėgumų užtikrinimo mechanizmą ir esminius šio mechanizmo koncepcijos aspektus (pridedama Priede Nr. 2). Taip pat, apžvelgtos esminės Elektros energetikos įstatymo pakeitimo ir pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatos, įtvirtinančios pajėgumų užtikrinimo mechanizmą Lietuvoje.

### **SVARSTYTA**

2. Projekto derinimo pažymos (pridedama Priede Nr. 3), kurioje įvertintos viešojo derinimo metu pateiktų suinteresuotų subjektų pastabos ir pasiūlymai, aptarimas:

2.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pastabos:

2.1.1. Pastabos ir pasiūlymai dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – SGD) kaštų taikymo reglamentavimo.

### **NUTARTA**

Projekto nuostatomis dėl SGD kaštų nepildyti, tačiau atitinkamais argumentais patikslinti derinimo pažymą ir atitinkamomis nuostatomis dėl SGD kaštų taikymo papildyti Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinąjo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei įvertinti Elektros tinklų naudojimo taisyklių, patvirtintų Energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo poreikį. Nuostatos turi būti peržiūrėtos ir prireikus pakeitimai įtvirtinti iki pajėgumų aukcionų pradžios.

2.1.2. Pakeitimas dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties trukmės lankstesnio taikymo rinkos dalyviams.

### **NUTARTA**

Pakartotinai peržiūrėti Projekto 36, 41, 42 ir 43 punktų, kuriuose pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymas susietas su pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties trukme, suderinamumą.

2.1.3. Aptartos pastabos ir pasiūlymai dėl Projekto siūlomų įtvirtinti maksimalių pajėgumų ribų (iki 300 MW – įrenginio įrengtoji galia; iki 25 MW jungtiniame pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis, kuriame kiekvieno atskiro įrenginio ribinė galia iki 5 MW) aukciono dalyviams. Teiktos pastabos, jog šie dydžiai traktuotini kaip įėjimo į rinką barjerai, todėl tokių ribojimų poreikis privalo būti aiškiai ir išsamiai pagrįstas, todėl derinimo pažymą siūlytina papildyti pagrindimu, technine argumentacija, įskaitant atliktas analizes, studijas, pagrindžiančias siūlomas nustatyti 300 MW, 25 MW ir 5 MW ribas, taisyti Projekto formuluotę patikslinant, kokiems įrenginiams (naujiems, esamiems ar rekonstruojamiems) tokia riba (300 MW) bus taikoma, ribą taikyti ne įrenginiams, o pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymams.

#### **NUTARTA**

LITGRID AB parengti detalesnius skaičiavimus, pateikti išsamų pagrindimą dėl siūlomo Projekte įtvirtinti 300 MW maksimalaus pajėgumų ribų dydžio. Projekto rengimo darbo grupėje įvertinti pastabas dėl 25 MW jungtiniame pasiūlyme nurodyto ribinių pajėgumų kiekio, kuriame kiekvieno atskiro įrenginio ribinė galia iki 5 MW taikymo.

Ministerijos, LITGRID AB ir Tarybos bei prireikus įtraukiant kitus subjektus atstovai pakartotinai peržiūrės ir aptars pastarąsias Projekto nuostatas, atsižvelgiant į LITGRID AB pateiktą pagrindimą ir pasiūlymus. Pagal diskusijos išvadas atitinkamai patikslinti derinimo pažymą ir Projekto nuostatas.

2.1.4. Aptartas Projekto siūlomas įtvirtinti bandymo atlikimo laikas nuo 15 iki 60 min. Atkreiptas dėmesys į tai, kad punkte aptariamas bandymo, o ne paslaugos teikimo laikas, todėl, Ministerijos nuomone, atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo pakeitimo nuostatas, nėra poreikio šiuo metu keisti Projekto nuostatas į 15 min. intervalus, tačiau susijęs punktas bus pakartotinai peržiūrėtas.

#### **NUTARTA**

Pakartotinai peržiūrėti susijusias nuostatas ir įvertinti Projekto 67 punkto tikslinimo poreikį.

2.1.5. Aptartos pastabos ir pasiūlymai dėl prarastos apkrovos vertės (angl. *Value of Lost Load*, toliau – VOLL) skaičiavimo ir skelbimo reglamentavimo bei baudų dydžio nustatymo. Ministerijos nuomone, tikslinga būtų, jog VOLL vertės skaičiuotų ir skelbtų Taryba.

#### **NUTARTA**

Surengti atskirą Ministerijos ir Tarybos diskusiją dėl VOLL vertės skaičiavimo ir skelbimo institucijos paskyrimo.

Pakartotinai peržiūrėti su VOLL ir iš jo išplaukiančių baudų dydžiais susijusias Projekto nuostatas.

2.2. AB „Ignitis grupė“ ir AB „Ignitis gamyba“ pastabos:

AB „Ignitis grupė“ atstovai papildomų klausimų nekėlė, pritarė nutarimams dėl tolimesnės diskusijos SGD ir VOLL vertės nustatymo bei baudų dydžių klausimais ir atkreipė dėmesį į tai, kad baudos turi skatinti vykdyti įsipareigojimus, o ne veikti atgrasančiai dėl dalyvavimo pajėgumų užtikrinimo mechanizme bei siūlė didžiausių baudų apskaičiavimo principus ir jų dydį numatyti tokius pat kaip Lenkijoje. Taip pat, atkreipė dėmesį į tai, kad derinimo pažymoje pateikta argumentacija dėl 16, 17 ir 18 pastabos galbūt prieštarauja tarpusavyje, todėl pasiūlė peržiūrėti.

AB „Ignitis gamyba“ siūlė pakartotinai įvertinti Projekto 53.3 punkte nurodytą bandymų skaičių ir įtvirtinti ne vieno bandymo galimybę, o bent 2-jų, kaip pvz., šiuo metu yra tretinio rezervo atveju.

Taip pat, AB „Ignitis grupė“ ir LITGRID AB atstovai informavo, kad papildomai pateiks redakcinio pobūdžio pastabų, pasiūlymų Projektui.

2.3. AB „Orlen Lietuva“ pastabos:

AB „Orlen Lietuva“ atstovai papildomų klausimų nekėlė. Atkreipė dėmesį į tai, kad jų nuomone, teisės aktų rengimas fragmentuotas – norėtų vertinti visus teisės aktų projektus vienu metu, todėl laukia informacinio paketo pristatymo. Taip pat, atkreiptas dėmesys, kad patikimumo standartas (LOLE) turėtų būti nustatomas pagal ACER artimiausiu metu planuojamą patvirtinti metodiką. AB „Orlen Lietuva“ atstovai informavo, kad pramonės įmonėms, kurioms elektros gamybos veikla yra šalutinė, itin trūksta aiškumo šiame procese ir labai norėtų papildomų konsultacijų.

#### 2.4. Lietuvos pramoninkų konfederacijos pastabos:

Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovai papildomų klausimų nekėlė. Pritarė išsakytoms pozicijoms, palaikė AB „Orlen Lietuva“ dėl fragmentiškumo ir vieningos informacijos pristatymo bei papildomų konsultacijų poreikio.

#### NUTARTA

Ministerija įvertins susitikime aptartus klausimus ir atitinkamai patikslins derinimo pažymą bei Projekto nuostatas, kuriuos prieš pateikiant LRV išplatins susipažinti susitikimo dalyviams.

#### Protokola parengė:

Marius Pareigis

Energetikos ministerijos

Energetinio saugumo grupės vyriausiasis specialistas

Priedas Nr. 1

2020 m. rugpjūčio 5 d. susitikimo, skirto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui (TAIS Nr. 20-9375) viešojo derinimo metu pateiktoms pastaboms aptarti, dalyvių sąrašas

Institucija	Dalyviai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	Egidijus Purlys <a href="mailto:Egidijus.Purlys@enmin.lt">Egidijus.Purlys@enmin.lt</a> ; Justina Ratkevičiūtė <a href="mailto:Justina.Ratkeviciute@enmin.lt">Justina.Ratkeviciute@enmin.lt</a> ; Aušra Grėbliūnaitė <a href="mailto:Ausra.Greblunaite@enmin.lt">Ausra.Greblunaite@enmin.lt</a> ; Marius Pareigis <a href="mailto:Marius.Pareigis@enmin.lt">Marius.Pareigis@enmin.lt</a> ;
AB "Šiaulių energija"	Remigijus Šinkūnas <a href="mailto:remigijus.s@sennergija.lt">remigijus.s@sennergija.lt</a>
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	Rimgailė Baliūnaitė <a href="mailto:rimgaile.baliunaite@vert.lt">rimgaile.baliunaite@vert.lt</a> ; Ignas Kazakevičius <a href="mailto:ignas.kazakevicius@vert.lt">ignas.kazakevicius@vert.lt</a> ; Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė <a href="mailto:jurga.grudzinskaite@vert.lt">jurga.grudzinskaite@vert.lt</a> ; Renatas Pocius <a href="mailto:renatas.pocius@vert.lt">renatas.pocius@vert.lt</a> ; Donatas Jasas <a href="mailto:donatas.jasas@vert.lt">donatas.jasas@vert.lt</a> ;
UAB Baltpool	Karolis Pladas <a href="mailto:karolis.pladas@baltpool.eu">karolis.pladas@baltpool.eu</a> Vaidotas Jonutis <a href="mailto:vaidotas.jonutis@baltpool.eu">vaidotas.jonutis@baltpool.eu</a>
AB Ignitis grupė	Vidmantas Salietis <a href="mailto:vidmantas.salielis@ignitis.lt">vidmantas.salielis@ignitis.lt</a> ; Vytautas Rimas <a href="mailto:vytautas.rimas@ignitis.lt">vytautas.rimas@ignitis.lt</a> ; Arūnas Barauskas <a href="mailto:arunas.barauskas@ignitis.lt">arunas.barauskas@ignitis.lt</a> ; Mindaugas Kvekšas <a href="mailto:mindaugas.kveksas@ignitis.lt">mindaugas.kveksas@ignitis.lt</a> ; Augustas Muliarčikas <a href="mailto:augustas.muliarcikas@ignitis.lt">augustas.muliarcikas@ignitis.lt</a>
AB „Ignitis gamyba“	Arūnas Barauskas <a href="mailto:Arunas.Barauskas@ignitis.lt">Arunas.Barauskas@ignitis.lt</a>
AB „Orlen Lietuva“	Giedrius Dapkevičius <a href="mailto:Giedrius.Dapkevicius@orlenlietuva.lt">Giedrius.Dapkevicius@orlenlietuva.lt</a> ; Valdas Jonikas <a href="mailto:Valdas.Jonikas@orlenlietuva.lt">Valdas.Jonikas@orlenlietuva.lt</a> ; Stasys Bliūdžius <a href="mailto:Stasys.Bliudzius@orlenlietuva.lt">Stasys.Bliudzius@orlenlietuva.lt</a> ; Kęstutis Starkus <a href="mailto:Kestutis.Starkus@orlenlietuva.lt">Kestutis.Starkus@orlenlietuva.lt</a> ; Edvinas Kondratas <a href="mailto:Edvinas.Kondratas@orlenlietuva.lt">Edvinas.Kondratas@orlenlietuva.lt</a> ; Gintaras Juodeikis <a href="mailto:Gintaras.Juodeikis@orlenlietuva.lt">Gintaras.Juodeikis@orlenlietuva.lt</a> ;
Lietuvos pramoninkų konfederacija	Virgilijus Dirma <a href="mailto:virgilijus.dirma@lpk.lt">virgilijus.dirma@lpk.lt</a>
LITGRID AB	Andrius Venckūnas <a href="mailto:Andrius.Venckunas@litgrid.eu">Andrius.Venckunas@litgrid.eu</a> ; Andrius Šimkevičius <a href="mailto:Andrius.Simkevicius@litgrid.eu">Andrius.Simkevicius@litgrid.eu</a> ; Deividas Šikšnys <a href="mailto:Deividas.Siksnys@litgrid.eu">Deividas.Siksnys@litgrid.eu</a> ; Gediminas Alešiūnas <a href="mailto:Gediminas.Alesiunas@litgrid.eu">Gediminas.Alesiunas@litgrid.eu</a> ; Rimantas Redeckis <a href="mailto:Rimantas.Redeckis@litgrid.eu">Rimantas.Redeckis@litgrid.eu</a> ; Romas Pangonis <a href="mailto:Romas.Pangonis@litgrid.eu">Romas.Pangonis@litgrid.eu</a> ;
UAB EPSO-G	Vitalijus Baranskas <a href="mailto:Vitalijus.Baranskas@epsog.lt">Vitalijus.Baranskas@epsog.lt</a> ;



# PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Susitikimas

Dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo  
tvarkos aprašo projekto derinimo

2020-08-05




LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

1

1

## POKYČIO TIKSLAS



- ✓ Užtikrinti Lietuvos **elektros energetikos sistemos patikimą veikimą** (adekvatumą)
- ✓ Užtikrinti pakankamą **elektros energijos tiekimo saugumo lygmenį** po 2025 metų Lietuvos elektros energetikos sistemos desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos
- ✓ Nustatyti **tikėtiną apkrovos praradimo trukmę** (LOLE – angl. loss of load expectation) ne didesnę kaip **8 val. per kiekvienus metus**



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

2

2

## ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMAS

2020.06.04 priimtas Seime



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

3

3

## PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖS

### Energetikos ministerija:

- Derina PSO parengtas skirstomų pajėgumų nustatymo prielaidas
- Teikia LRV tvirtinti Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašą
- Derina valstybės pagalbos schemą su Europos Komisija

### LR Vyriausybė:

- Tvirtina Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašą

### Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT):

- Derina pajėgumų aukcionų organizavimo tvarkaraštį
- Nustato pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų didžiausią kainą
- Skelbia išvadą apie įvykusio pajėgumų aukciono procedūrų teisėtumą ir įtaką atskirai elektros energijos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos
- Vykdo pajėgumų aukcionų stebėseną ir nagrinėja ginčus
- Tvirtina pajėgumų aukcionų nuostatus
- Tvirtina pajėgumų skaičiavimo metodikas

### Perdavimo sistemos operatorius (LITGRID):

- Atlieka LEES adekvatumo vertinimą
- Rengia ir teikia EM derinti skirstomų pajėgumų nustatymo prielaidas
- Rengia ir teikia VERT tvirtinti metodikas, pajėgumų aukcionų nuostatus, pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties standartines sąlygas
- Nustato planuojamą paskirstyti pajėgumų kiekį
- Organizuoja ir vykdo pajėgumų aukcionus
- Skelbia įvykusių pajėgumų aukcionų rezultatus
- Pasirašo pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartis
- Kontroliuoja pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimą




LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

4

4

## PAJĖGUMŲ AUKCIONAI



- **Išankstinis pajėgumų aukcionas** – skirtas užsienio pajėgumų vykdytojams ir yra vykdomas prieš kiekvieną pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną
- **Kvalifikacinė atranka** – procedūra, kuri yra vykdoma prieš kiekvieną pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną
- **Pagrindinis pajėgumų aukcionas (T-4)** – aukcionas, PSO baigiamas ne vėliau kaip likus 48 mėnesiams iki šių pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios
- **Papildomas pajėgumų aukcionas (T-1)** – aukcionas, PSO baigiamas ne anksčiau kaip 13 mėnesių ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki šių pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios
- Pajėgumų aukciono laimėtojai su PSO pasirašo pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartį



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA



5

## KVALIFIKACINĖ ATRANKA

- Kvalifikacinę atranką (atitikties vertinimą) vykdo PSO
- Esami nacionaliniai pajėgumų įrenginiai virš 1 MW, **privalo dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje**
- Kiti (esami įrenginiai mažiau kaip 1 MW, ketina įrengti pajėgumų įrenginius, išankstinio pajėgumų aukciono laimėtojai) **dalyvauja kvalifikacinėje atrankoje, jei planuoja dalyvauti pajėgumų aukcione**
- Kvalifikacinės atrankos metu yra **vertinama asmenų ir jų valdomų pajėgumų įrenginių atitiktis nustatytiems techniniams ir bendriems reikalavimams**
- Po sėkmingos kvalifikacinės atrankos asmenys paskelbiami **aukciono dalyviais ir įtraukiami į pajėgumų užtikrinimo mechanizmo registrą**



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA



6

## KITOS NUOSTATOS

- Perdavimo sistemos operatoriui nustatyta **pareiga kasmet atlikti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimą**
- Pajėgumų užtikrinimo **prievolės vykdymo trukmė** nustatoma **atsižvelgiant ir į investicijų į pajėgumus užtikrinančius įrenginius dydį**
- Nustatyti papildomi **pirmenybiniai kriterijai aukciono pasiūlymams** (įrenginiai lankstesni, mažesnės santykinės taršos, inovatyvesni) **su vienoda kaina**
- Asmenims, **dalyvaujantiems kitų šalių pajėgumų aukcionuose**, nustatyta **pareiga apie tai informuoti** (sudaryti susitarimą) Lietuvos PSO



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

7

7

## PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

8

8



## PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS

- Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašas (**Tvarkos aprašas**) pateiktas **viešajam derinimui** nuo 2020 m. birželio 19 d. pateiktas viešajam derinimui iki **2020 m. liepos 7 d.**
- **Tvarkos aprašą tvirtina LR Vyriausybė** nutarimu
- **Tvarkos aprašas nustato** elektros energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo sąlygas, pajėgumų užtikrinimo prievolės ir pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties įgyvendinimo tvarką, pajėgumų aukcionuose skirstomų pajėgumų nustatymo tvarką, mokėjimo už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tvarką ir sąlygas



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA



9

## TVARKOS APRAŠO APIMTIS

### **Tvarkos aprašas reglamentuoja:**

- Bendrąją pajėgumų aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarką
- Kitų valstybių narių asmenų dalyvavimo pajėgumų aukcionuose tvarką
- Reikalavimus pasiūlymams ir pajėgumų kainos nustatymą pajėgumų aukcione
- Pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties sudarymo tvarką ir sąlygas
- Pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą
- Sankcijas (baudas) už pajėgumų sutarties nevykdymą



LITUOVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA



10

## TVARKOS APRAŠO NUOSTATOS (I)

- Prievolių įvykdymo užtikrinimo (garanto) dydis yra 10 000 eurų už vieną ribinių pajėgumų megavatą (MW)
- Pajėgumų aukciono dalyvio pasiūlymas turi būti sudarytas tik iš pajėgumus užtikrinančių įrenginių, pretenduojančių į vienodą pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmę
- Jungtiniame pasiūlyme nurodytas ribinių pajėgumų kiekis **negali būti didesnis kaip 25 MW**. Kiekvieno atskiro esamo ar planuojamo pajėgumus užtikrinančio įrenginio ribinė galia negali būti didesnė kaip 5 MW. Maksimali planuojamo pajėgumus užtikrinančio įrenginio įrengtoji galia yra 300 MW
- Pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartyje numatoma pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmė gali būti 1 m., 5 m. ar 12 m.
- Prievolių įvykdymo užtikrinimo (garanto) grąžinimo sąlygos
- Pajėgumų vykdytojai **ne anksčiau kaip 3 mėn., tačiau ne vėliau kaip 1 mėn. iki pajėgumų teikimo laikotarpio pradžios, turi pagrįsti savo gebėjimą** nepertraukiamai, ne trumpesniai kaip 1 valandos laikotarpiui, **pateikti pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį**



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

11

11

## TVARKOS APRAŠO NUOSTATOS (II)

- Pajėgumų vykdytojai, **privalo palaikyti pajėgumus užtikrinančių įrenginių parengtį ir kritinio sistemos laikotarpio metu pateikti pajėgumus aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį**
- Pajėgumų vykdytojai viso pajėgumų pateikimo laikotarpio metu **kas 6 mėnesius nuo pajėgumų pateikimo laikotarpio pradžios privalo PSO teikti ataskaitą**, pagrindžiančią pajėgumų vykdytojo gebėjimą pateikti pajėgumus aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį
- PSO ataskaitoje pastebėjęs faktinių neatitikimų gali įpareigoti pajėgumų vykdytoją atlikti bandomąjį pajėgumus užtikrinančio įrenginio testą
- PSO skelbia apie kritinį elektros energetikos sistemos laikotarpį 8 valandos iki jo pradžios
- Valandinis baudų dydis už pajėgumų sutarties nevykdymą nustatomas atsižvelgiant į vidutinę balansavimo energijos kainą kritinio sistemos įvykio valandą:
  - minimalus valandinis baudos dydis yra 345 EUR/MWh
  - maksimalus valandinis baudos dydis yra prilyginamas prarastos apkrovos vertei (VoLL) LT



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
ENERGETIKOS MINISTERIJA

12

12