



**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI**

2025 m. liepos 16 d. Nr. TĮs-  
43  
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 27 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2, 8.3, 12.1.2 papunkčiais, bei atsižvelgdamas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės nereikalingo arba netinkamo naudoti turto įvertinimo komisijos 2025 m. gegužės 16 d. posėdžio protokolą Nr. ĮPr-105(13.61E):

1. P r i p a ž į s t u valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės patikėjimo teise valdomą šio įsakymo 1, 2 prieduose nurodytą ilgalaikį turtą netinkamu (negalimu) naudoti dėl to, kad šis turtas sugedo ar buvo sugadintas ir 1 priede nurodytas turtas negali būti panaudotas neišmontuotas arba neišardytas į dalis, mazgus arba detales.

2. N u r o d a u l. e. Apskaitos skyriaus vadovo pareigas Irinai OLEŠKEVIČ kreiptis į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją su prašymu inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl ilgalaikio turto, nurodyto šio įsakymo prieduose, nurašymo priėmimą.

3. P a v e d u, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl įsakymo prieduose nurodyto pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo:

3.1. Techninės priežiūros skyriaus vadovui Kęstučiui TAPARAVIČIUI – 1 priede išvardytą ilgalaikį turtą nurašyti, išardyti ir liekamąsias medžiagas įtraukti į apskaitą;

3.2. L. e. Laboratorinių tyrimų skyriaus vadovo pareigas Aleksandrui JERMOLAJEVUI – 2 priede išvardytą ilgalaikį turtą nurašyti ir sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2025 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. TĮs-37 „Dėl ilgalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ su visais priedais.

L. e. Apskaitos skyriaus vadovo pareigas,  
įgaliota generalinio direktoriaus

Irina Oleškevič



Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio  
direktoriaus 2025 m. \_\_\_\_\_ d. įsakymo Nr. \_\_\_\_\_  
1 priedas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė (Eur)	Nusidėvėjimas (Eur)	Vertės mažinimas	Likutinė vertė (2025-05-31) (Eur)	Priežastis, kodėl turtas netinkamas (negalimas) naudoti	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400200210	NUOLATINĖS SROVĖS SKYDAS 2ESS01/2ŠČPT-3/, D2 blokas, 137 patalpa	2001-05	270,671.34	154,884.11	115,786.81	0.42	Sugedęs, 2025-04-14 pažyma Nr. ApPaz-626(12.57E)	Pagal 2025-01-07 Techninį sprendimą „101/2 pastato 2-ojo bloko nepertraukiamo maitinimo posistemės modifikacija“ Nr. Bln-44(3.353E) bus nutraukta eksploatacija, izoliuotas ir išmontuotas nuolatinės srovės skydas 2ŠČPT-3. Modifikacijos tikslas palikti eksploatuoti tik 2NMI-1 (turint savo sudėtyje AB1, ABP1 2ČPT-1) o 2NMI-2 (turint savo sudėtyje AB2, ABP2 2ČPT-2) ir 2NMI-3 (turint savo sudėtyje AB3, ABP3 2ČPT-3) įrenginių eksploatavimą nutraukti, juos izoliuoti ir išmontuoti. Po išmontavimo tolesnė srovės skydo eksploatacija negalima, metalo laužas bus realizuotas.
2	4002002106	NUOLATINĖS SROVĖS SKYDAS 2ŠČPT-2, D2 blokas, 133 patalpa	2002-05	310,250.78	156,848.61	153,401.72	0.45	Sugedęs, 2025-04-14 pažyma Nr. ApPaz-629(12.57E)	Pagal 2025-01-07 Techninį sprendimą „101/2 pastato 2-ojo bloko nepertraukiamo maitinimo posistemės modifikacija“ Nr. Bln-44(3.353E) bus nutraukta eksploatacija, izoliuotas ir išmontuotas nuolatinės srovės skydas 2ŠČPT-2. Modifikacijos tikslas palikti eksploatuoti tik 2NMI-1 (turint savo sudėtyje AB1, ABP1 2ČPT-1) o 2NMI-2 (turint savo sudėtyje AB2, ABP2 2ČPT-2) ir 2NMI-3 (turint savo sudėtyje AB3, ABP3 2ČPT-3) įrenginių eksploatavimą nutraukti, juos izoliuoti ir išmontuoti. Po išmontavimo tolesnė srovės skydo eksploatacija negalima, metalo laužas bus realizuotas.
3	4002002104	AKUMULIATORIŲ BATERIJA 2AB-2, 101/2 pastatas, D2 blokas, 241 patalpa	2002-05	167,141.22	84,498.95	82,642.02	0.25	Sugedusi, 2025-04-14 pažyma Nr. ApPaz-628(12.57E)	Pagal 2025-01-07 Techninį sprendimą „101/2 pastato 2-ojo bloko nepertraukiamo maitinimo posistemės modifikacija“ Nr. Bln-44(3.353E) bus nutraukta eksploatacija, izoliuota ir išmontuota akumuliatorių baterija. Modifikacijos tikslas palikti eksploatuoti tik 2NMI-1 (turint savo sudėtyje AB1, ABP1 2ČPT-1) o 2NMI-2 (turint savo sudėtyje AB2, ABP2 2ČPT-2) ir 2NMI-3 (turint savo sudėtyje AB3, ABP3 2ČPT-3) įrenginių eksploatavimą nutraukti, juos izoliuoti ir išmontuoti. Po išmontavimo ir išlaikius akumuliatorius be įtampos, jų tolesnė eksploatacija negalima, metalo laužas bus realizuotas.
		Iš viso:		748,063.34	396,231.67	351,830.55	1.12		

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio  
direktoriaus 2025 m. \_\_\_\_\_ d.  
įsakymo Nr. \_\_\_\_\_  
2 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Invent. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Įsigijimo data	Įsigijimo vertė (Eur)	Nusidėvėjimas (Eur)	Vertės mažinimas	Likutinė vertė (2025-05-31) (Eur)	Priežastis, kodėl turtas netinkamas (negalimas) naudoti	Trumpa informacija apie techninę būklę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4105015356	VANDENILIO RANKINĖS KONTROLES SISTEMA PAST.101/2	2008-01	108,553.01	41,611.90	66,940.59	0.52	Ši specializuota ir unikali įranga buvo skirta konkrečioms operacijoms atlikti bei netinkama naudoti kitiems darbams, 2025-04-14 pažyma Nr. ApPaz-632(12.57E)	Yra nepašalinamas radioaktyvusis užterštumas
		Iš viso:		108,553.01	41,611.90	66,940.59	0.52		

\_\_\_\_\_

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Apskaitos skyrius (411 / 924 / 926)
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ILGALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-16 Nr. TJs-43
<b>Adresatas</b>	Apskaitos skyrius (411 / 924 / 926)
<b>Dokumentą vizavo.</b>	Buhalterė Irina Mackevič
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 08:01:49
<b>Dokumentą vizavo.</b>	Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė Oksana Vasiljeva
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 08:06:45
<b>Dokumentą vizavo.</b>	Teisininkė Laura Kubiliūtė-Mateliienė
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 08:09:03
<b>Dokumentą vizavo.</b>	L.e. LTS vadovo pareigas Aleksandr Jermolajev
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 09:22:05
<b>Dokumentą vizavo.</b>	TPS vadovas Kęstutis Taparavičius
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 09:52:31
<b>Dokumentą pasirašė</b>	L.e. AS vadovo pareigas Irina Oleškevič
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 10:00:20
<b>Registratorius</b>	Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė Oksana Vasiljeva
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-07-16 11:25:23
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-16 atspausdino Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė Oksana Vasiljeva

Nuorašas tikras  
 VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)  
 2025-07-16